

监 理 通 知 单

工程名称：2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号：JXM7-JL-019

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于防雷接地事宜

内容：

经巡查你方防雷接地环网未按照设计要求进行施工，设计要求环网接地每隔 30 米设置一处垂直接地体。我方巡视未发现设置，严重影响工程质量，限你方 1 日内报监理部整改方案，组件安装前必须整改到位。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2018.10.12



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份