

监理工程师通知回复单

项目名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段

编号: HZY-HFD-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段监理项目部 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了关于施工材料及其他事宜的整改工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

- 1、自拌混凝土原材料已进行报检;
- 2、混凝土试块模具已运至施工项目部;
- 3、施工现场搅拌设备等安全用电, 按标准规范已整改完善, 并在明显重要位置悬挂安全用电标识。

承包单位(章):

项目经理:

日期: 2018.06.13

项目监理机构复查意见:

项目监理机构(章):

专业/总监理工程师: _____

日期: _____

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。