

监理工程师通知回复单

项目名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段

编号：HZY-HFD-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段监理项目部 项目监理机构：

我方接到编号为 ZHJL-007 的监理工程师通知后，已按要求完成了关于施工质量的相关事宜的整改工作，现报上相关资料，请予以复查。

- 1、我单位在地锚桩打孔阶段，桩孔深度已按设计要求整改完善；
- 2、目前进场的部分混凝土原材料已按设计图纸要求进行更换；
- 3、地锚桩浇筑时，已按施工工艺要求振捣到位。

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：2018.06.30

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业/总监理工程师：

日

期：

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。