

监理工程师通知回复单

项目名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包一标段

编号：HZY-HFD-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段监理项目部 项目监理机构：

我方接到编号为 ZHJL-011 的监理工程师通知后，已按要求完成了关于施工质量相关事宜的整改工作，现报上相关资料，请予以复查。

- 1、2#和3#部分环网接地沟开挖已按合理方法施工改改完善；
- 2、垂直接地极的施工，接地焊接及接地极预埋按照设计图示要求施工；
- 3、支架防风拉筋的安装工程已按要求整改完善。

承包单位（章）：

项目经理 崔小林

日期：2018.08.10

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业/总监理工程师：_____

日期：_____

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。