

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HNMS-20180918

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场施工质量的问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的海宁市博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目发现以下问题:

- 1、接地扁铁不符合规范要求, 搭接面积不够;
- 2、支架底座螺丝未紧固, 底座悬空;
- 3、桥架未作支撑, 平铺于地面;

以上问题存在严重安全隐患, 要求你单位接到通知单后立即进行整改。

抄送建设单位

本通知单要求贵单位在 3 个工作日内进行回复。

附件共 1 页

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 董宇明

日期: 2018 年 9 月 18 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

