

监理通知回复单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMYT-JMWH-TZHF-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设

监理单位：

我方接到编号为 JMWH-ZHJL-TZ-004 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：

1. MC4 接头已安排人员进行检查整改
2. 缺少的夹具已重新购买，并对已购买的夹具安排人员进行整改完善
3. 已安排人员进行各屋面施工质量进行检查，对发现的问题及时整改，对组件已做好技术交底，做好成品保护
4. 各维护网、采光带已拉设整改完成。



监理单位复查意见：

经复查，已整改。做好后续安全阶段定期维护
人员检查合格



注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理单位各一份，施工项目部存一份。

