

监理通知回复单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMYT-JMWH-TZHF-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设
监理项目部：

我方接到编号为 JMWH-ZHJL-TZ-006 的监理通知后，已按要求完成了
工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：

1. 针对此批镀锌材料镀锌层不够问题，已向厂家进行反馈，并表示将返厂重新镀锌，以确保达到要求
2. 同时会施工项目部管理人员培训，对材料进行检查，对发现的不合格材料进行上报，并杜绝使用

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

经查，材料已进行更换。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建