

监 理 通 知 单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMW11-ZHJL-TZ-001

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电建设施工项目部

事由：现场安全问题

内容：我监理部日常巡视检查现场，发现如下问题：

1. 材料吊装时未按规范要求设立安全警戒线
2. 材料包装垃圾直接从屋面甩下
3. 各屋面女儿墙维护至今还未整改完善，各采光带均未按要求进行维护等
4. 各脚手架楼梯间距空隙较大，极易发生人员踩空跌落等现象，前期已通知进行铺设木板，至今还存在未整改。
5. 进场施工人员请贵部做好三级安全教育，对进场工人进行现场危险源告知，各人员需进行登记，交底完成后将文件上报我部进行审核。

现要求，贵单位针对以上问题进行整改，并通知至现场每一个施工人员，如未完成整改，由此产生的后果将由贵单位承担!!! 望重视! **限期 3 天**



