

监 理 通 知 单

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：安徽福慧多电气有限公司 施工项目部

事由：关于该项目临时爬梯存在安全隐患事宜。

内容：1、在监理人员对现场巡视检查时发现屋面临时爬梯脚踏板太过于光滑，极易出现滑到摔伤现象；

要求：

未防止出现安全事故，现要求你方立即进行临时爬梯防滑处理，要求立即进行整改且三天内向我方回复。

监理单位（章）
总/专业监理工程师 王仁
日期：2018 年 12 月 13 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号: SXMB14-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-002 的监理通知后, 已按要求完成了临时爬梯存在安全隐患事宜工作, 现报上, 请予以复查。

内容: 屋面临时爬梯增加了防滑条



监理项目部复查意见:

现场符合要求。



注 本表一式份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存份。