

监 理 通 知 单

工程名称：苏州赛伍 700KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：安徽福慧多电气有限公司 施工项目部

事由：关于屋面条形水泥基础送检事宜。

内容：1、在我方与业主方进行屋面巡视检查时发现现场条形水泥基础外观较差，部分基础出现蜂窝麻面现象；

要求：

现要求你方将部分蜂窝麻面处进行修补，另须你方尽快将混凝土试块送检报告交于我方进行审核，限你方三天内落实到位并向我方回复。



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

