

监 理 通 知 单

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

编号：GFDZJBM008-04

致：湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）：

经监理项目部 2018 年 11 月 24 日对（兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目）皮阿诺厂房检查，发现存在以下质量问题：

关于 D 号厂房部分组件变更拆除就位后（11 月 14 日），共计 67 块。未对组件进行螺栓固定，如遇大风恶劣天气易对未加固的光伏组件造成损伤（隐裂、断栅、碎片等），经监理项目部多次口头通知，截止 11 月 24 日施工方仍未进行加固。

以上问题现要求施工单位 2 日内整改完成（11 月 26 日中午 12 点），再报监理和业主检查，若仍未进行整改，将对施工单位进行不同额度的处罚。

附：施工现场问题照片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：宋龙

日 期：2018 年 11 月 24 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

