

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美项目

编号: SXMB14-SG01

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SXMB14-SG01 的监理通知后, 已按要求完成了 曲美 1/2 号厂房竖井桥架整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

跟曲美厂方经过充分沟通后, 我方对曲美曲美 1/2 号厂房竖井桥架整改。

具体整改方案:

- 1、 为了不破坏厂房檩条整体性, 我方用 40 热镀锌扁铁进行加固 (使用不锈钢自控螺钉)。
- 2、 自控螺钉的位置做防水处理, 打结构胶。

请审批

附件: 整改施工图片

施工项目部 (章):

项目经理: 李华

日期: 2019.04.14

监理项目部复查意见:

经审查, 整改内容已按要求完成, 同意进入
下道工序施工。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 李华

日期: 2019.04.14

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 3 份。





