

监理通知回复单

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号: TZHFD-02

致: 常州正衡电力工程监理有限公司(项目监理部)

我方接到编号为 GFDZJBM008-02 的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改,现报上,请予以复查。


详细内容:

- 1: 箱变基础的标高通过水平仪器的检测,已安排施工人员进行整改,确定标高在同一水平面上。
- 2: 现场已安排施工人员对模板拼缝较大的地方用木板从新拼接。
- 3: 现场已安排施工人员对木板支撑点从新做了加固,确保木板支撑牢固。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经监理单位复查,整改合格,予以验收。同意。
监理单位: 王高亮 签字。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

2018.11.8.

填报说明: 本表一式 3 份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。