

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-TZ-013

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：工人酒后施工

内容：我监理部对现场巡视发现：

巡视现场连续3次发现施工人员酒后施工，避免支架、场地钢筋头及钉子对工人造成人身安全隐患，光伏组件散料过程中导致组件隐裂，现要求你施工单位禁止工人酒后施工，如再次发现将对你公司进行重罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：连宇明

日期：2018年11月4日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。