

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-TZ-022

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：招待所增容部分的立柱间支撑

内容：

我监理部针对施工图纸与现场实际情况发现由于基础距离较长，在大风天气可能导致立柱受风力影响形成扭力造成安全隐患，现要求你施工单位对立柱间增加支撑(ZC)，防止大风天气带来的安全隐患。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：连中明

日期：2019年11月7日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。