

SXMB14:

监理通知回复单

工程名称: 白沙光伏发电采购及施工(PC)总承包项目

编号: SXMB14-SGRD-016

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-CSGF-TZ-016 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、我方已对现场采用的煤气罐进行了自检, 并配备了灭火器。
- 2、机械厂区中心道路西北侧 4 排 2*11 阵列的条形基础, 浇筑时振捣到位。

施工项目部(章):

项目经理: 袁超平

日期: 2018.11.16

监理项目部复查意见:

经审查施工方对我监理通知单16中的问题已整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 袁超平

日期: 2018.11.17

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。