

SXMB14:

监理通知回复单

工程名称: 白沙光伏发电采购及施工(PC)总承包项目

编号: SXMB14-SGRD-017

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-CSGF-TZ-017 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我方已对现场施工人员进行交底, 要求按照设计规范进行焊接, 对于焊接不合格的接地环网进行补焊和整改。后续会及时通知三方检验, 合格后再回填。

施工项目部(章):

项目经理: 黄环根

日期: 2018.11.21

监理项目部复查意见:

经审查, 施工方对我监理通知单中问题已整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 肖宇明

日期: 2018.11.22

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。