

SXMB14:

监理通知回复单

工程名称: 白沙光伏发电采购及施工(PC)总承包项目

编号: SXMB14-SGRD-018

致 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-CSGF-TZ-018 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、我方已对供销区电缆穿管汇流箱至逆变器 2*70 电缆沿坡穿钢管部分做了电缆保护。
- 2、供销区四平方光伏电缆沿斜坡边缘部分, 已做穿管处理, 向下敷设做了埋沟处理

施工项目部(章):

项目经理: 黄超群

日期: 2018.11.21

监理项目部复查意见:

经审查, 施工方对接监理通知单018中的问题已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 苗宇翔

日期: 2018.11.22

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。