

监 理 通 知 单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-006

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于施工现场质量施工相关事宜

内容：

我监理部巡查施工现场发现存在以下问题：

1、屋面部分线槽支架施工不符合图纸要求（图1）

2、施工中对原有彩钢瓦屋面破坏严重（图2）

我监理部要求你方严格按照施工图纸进行施工，对破坏原有彩钢瓦屋面，机制订连接处进行防水修补处理。对施工中造成原有屋面防水层失效部位进行防水修补。现要求三个工作日整改，整改后通知我监理单位进行复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元堂

日 期：2018年11月28日

本表一式三份，由监理部编写建设、监理、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

图 1



