

监理通知单



工程名称：江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSTZ-002

致：江苏腾盛纺织光伏发电项目施工项目部：

事由：屋面彩钢瓦生锈事宜

内容：2018 年 10 月 14 日我监理方及业主方屋面巡视发现屋面彩钢瓦瓦棱及屋脊处锈迹严重，为保证施工质量及进度，现提出贵部在组件安装前尽快对生锈部位进行防锈处理，处理后报监理部及业主部验收。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。