

监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: TWS-HDJL-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司宿迁恒达纺织光伏发电项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-HDTZ-004 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 室外设备基础接地焊接施工 工作, 现报上, 请予以复查。

具体如下图所示:



施工项目部 (章):

项 目

日



监理项目部复查意见:

经复查, 现场已做出整改, 并整改完成。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表由施工项目部填报, 施工项目部存 二 份, 监理项目部存 一 份。