

监理工程师通知回复单


工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：TWS-FLJJL-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-FLJTZ-003 的监理工程师通知后，已按要求完成了电缆敷设及桥架安装问题工作，现报上，请予以复查。

- 1、电缆损坏问题：已按照要求完成修补；
- 2、转弯半径不符合标准：并网初验前完成整改；
- 3、桥架安装不符合要求：并网初验前完成整改。



施工项目部（章）

项目经

理

日



监理项目部复查意见：

电缆已修复，桥架并网初验前整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表由施工项目部填报，施工项目部存二份，监理项目部存一份。