

监理通知回复单

工程名称: 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目 编号 HBXD-TZHFD-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、已通知施工人员进入现场必须佩戴安全帽;
- 2、已在汽车吊运输、搅拌机四周设置警戒线及悬挂警示标志;
- 3、已将搅拌机接地线连接完成。

施工项目部 (章):

项目经理: 毕成

日期: 2018.11.20
工程管理部
(CLB)

监理项目部复查意见:

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 蔡健

日期: 2018.11.20