

监理通知单回复单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号：03

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到监理通知后，已按要求完成了组件搬运，安装整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1 对于组件出现踩踏，野蛮搬运事件，我部接到通知第一时间，召集安装班组开会进行教育，并承诺再发生愿意接受经济处罚。
- 2.对组件安装班组再次进行安全技术交底。
- 3 对于组件安装不整齐，立即进行修改。
- 4 施工现场垃圾接到通知后也第一时间进行处理。

施工项目部（章）

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

经复查，已整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期 2018 年 11 月 30 日

