

监理通知单回复单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MW 分布式光伏发电项目

编号：

07

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

我方接到监理通知单：ZHJL-YTMF-07 后，已按要求完成了组件搬运及基础整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：


1. 已对安装工人进行教育，警告；并及时整改，进行技术要求教育。
2. 针对现场组件进行检查维护，以确保质量。
3. 水泥基础找平，并将防水层铺垫放置到位。



施工项目部（章）

项目经理：[Signature]

日期：7.18.18



监理项目部复查意见：

经复查，已整改完成

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期 2018 年 12 月 7 日

