

监 理 通 知 单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-07

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 现场组件搬运事宜

内容: 你单位承建的邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目在施工搬运组件时出现以下几点问题:

- 1、现场发现工人在搬运组件时直接摔在屋面, 根据施工安装技术要求组件要轻拿轻放, 不得暴力搬运。
- 2、现场发现部分组件暴力安装, 边框开裂。
- 3、水泥基础防水层铺垫, 未放置到位, 前期我单位已在监理例会中提出整改, 希望贵司引起重视。

如我监理人员在后期巡视检查过程中还是发现类似的问题, 我单位将对贵司 8000-10000 罚款处理,

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2023年12月4日

邓州市永泰棉纺10.5MWp分布式光伏发电项目

监理项目部

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



