

监 理 通 知 单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-11

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于施工安全事宜

内容: 2018年12月19日16时我部在巡视检查中发现邓州永泰棉纺光伏项目南区高压柜即将往配电室转运,我部现场提出要求使用机械进行转运,此前我部曾多次提醒高压柜较重,现场要采取合理的转运方式,加强安全防护,避免发生安全事故。施工单位认为可以使用人力转运,并召集施工人员约8人进行转运,导致现场转运过程中1人手指受到伤害。

此次安全事故的发生给予我们现场施工敲醒了警钟,对此要求你部做好以下工作:

- 1、对施工现场进行全面安全排查,消除安全隐患;
- 2、现场临边安全防护及安全警示牌布置齐全,上下爬梯做好围护措施;
- 3、做好现场临时用电安全管理;
- 4、电气施工接线及电缆敷设时必须做好防电及安全管理工作;
- 5、设备及材料吊运、转运时专职安全员必须现场指挥管理,保证施工安全;
- 6、现场动火作业时必须提前上报,安全防护措施齐全,安排专人进行现场监管;

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 12 月 20 日



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

