

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-022

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：关于消除事故隐患安全检查问题事宜。

内容：

- 1、升压站 CD1#铁塔基坑临边防护不到位。
- 2、B01、B03、F20#机位等风机到箱变电缆沟开挖后未做基坑临边防护。
- 3、风机现场电气设备应覆盖，施工单位要做好设备成品保护措施。
- 4、现场安装完成的塔筒应做好接地保护措施，避免雷击事故发生。

以上问题要求总包单位 6 日内整改完成，并书面回复

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）

