

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-014

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：关于吊装作业报验问题和现场防火问题事宜。

内容：

1、现场检查升压站继保室、低压配电室、35kv 配电室、生活区等未见防火器材，不符合现场安全管理条例要求，要求施工单位立即整改。

2、风机吊装作业前施工单位应按程序报验，应有书面报验资料，如施工单位不按程序报验，擅自施工，施工单位承担全部责任。

以上问题要求施工单位接到通知立即整改，灭火器问题将在 12 月 31 日现场检查，如施工单位未按要求整改，将按相关制度进行考核，并将整改结果书面报监理项目部复查。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）

监理项目部

2019 年 12 月 27 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份

