

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-015

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：关于吊装设备、特种作业资质检查问题事宜。

内容：

针对华润风电“11.12”风电项目瞒报安全事故，2020 年 3 月 30 日下午由业主郭春华主持，监理、施工单位参加的专项安全教育事故分析会，3 月 31 日上午 9 时，由监理朱卫俊主持，业主、施工单位参加安全检查会，着重对吊装安全进行现场检查，检查结果如下：

1、K04 风机机位吊装现场安全员无安全资质证，650T 装载机司机无操作证，650t 及 75t 无吊装设备检测报告。

2、F36 风机机位吊装现场安全员无证，1100 主吊司机无证件、主吊设备无检测报告，副吊有一台无司机。

3、报备监理特种作业资质证（高压）张德志、张德勇有效期已过。

以上问题要求施工单位接到通知立即整改，限 5 日内整改完成。如施工单位未按要求整改，将按相关制度进行考核，并将整改结果书面报监理项目部复查。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2020 年 03 月 31 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份