

安全监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-AQ-ZHJL-020

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：关于风机吊装现场问题事宜。

内容：

- 1、吊装现场未设警戒线、安全标识牌，现场指挥人员及安全员未戴袖标。
- 2、24#机位塔筒吊装前，未对塔筒表面泥土进行清理，要求对塔筒卫生清理。
- 3、现场道路未设置限速牌和安全警示牌。

以上问题要求施工单位接到通知后 2 日整改完成，如施工单位未按要求整改，将按相关制度进行考核，并将整改结果附整改后照片书面报监理项目部复查。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）

2020 年 5 月 22 日