

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-015

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于 F07 风机基础回填土施工质量问题

内容：

2019 年 6 月 11 日经监理项目部监理人员现场巡视检查发现，F07 风机基础回填土中含有大量石块，回填土质量不符合分层回填土的规范要求。

上述问题要求施工单位立即整改，限 3 日内整改完成并把整改结果报监理项目部复检。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 6 月 11 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



