

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-016

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于升压站围墙毛石基础砌筑问题事宜

内容：2019 年 6 月 13 日监理项目部监理人员现场巡视检查发现以下问题：

- 1、巡视检查时发现升压站围墙基础毛石砌筑不符合规范要求，没有铺水泥砂浆砌筑毛石，砂浆饱满度不符合要求。
- 2、砌筑没有上下错缝搭砌，未设置拉结石，有通缝现象。
- 3、材料进场，水泥、砂石未报验。



以上问题要求施工单位限 2 日内整改完成，并报监理项目部复查，复查合格后方可继续施工。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 06 月 13 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

