

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-017

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于 35KV 配电室基础灰土挤密桩施工事宜

内容：

2019 年 6 月 19 日业主项目部及监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

业主、监理现场巡视检查发现 35KV 配电室基础灰土挤密桩施工过程中灰土拌合计量不准确，没按设计要求配合比石灰：土=3:7（体积比）拌合，严重违背图纸设计意图，对灰土桩质量造成很大影响。



以上问题要求施工单位立即整改，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，复查合格后方可继续施工。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 06 月 20 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。