

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-029

致：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目总包项目部

主题：关于 B01#风机基础静载试验问题

内容：

我监理工程师在巡视中发现，B01#在静载试验没有做完的情况下，擅自进行 2:8 灰土垫层回填，现要求你部清出已回填灰土，重新做要求做静载试验，符合要求后报监理部验收同意在行回填，特些通知。

望你单位接通知单后积极整改，并在八月二十三日前书面回复。

项目监理机：(章)



总/专业监理工程师 (签字)：

2019 年 8 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。