

监理工程师通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-043

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部



事由：关于升压站控制楼内装修质量问题

内容：

经监理工程师巡视检查发现你单位在升压站控制楼室内装修出现以下问题：

- 1、楼梯间、窗台板、开关盒、插座盒等部位部分墙面出现不规则裂缝。
- 2、个别房间存在天棚岩棉板裂缝、地板砖空鼓现象。

要求你单位在接到本通知后逐个房间认真检查、严格落实，7 日内整改完成。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：赵安

日期：2020 年 3 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份