

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-050

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于 F32 机位箱变油池吊装损坏问题

内容：

我监理工程师巡视检查发现你单位 F32 机位箱变油池损坏存在以下问题：

风机吊装施工过程中作业人员不注意成品保护，导致吊具与箱变油池发生碰撞造成箱变油池成品严重损坏。

要求你单位在接到本通知单后对箱变油池的损坏尽快修复，并对机位所有成品进行安全保护，确保工程质量，要求你单位 3 日内修复整改完成报监理复检。



项目监理机：(章)

总/专业监理工程师(签字)：周飞

2020 年 05 月 25 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。