

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-035

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于消防泵房问题施工事宜

内容：

监理项目部监理人员现场巡视检查发现以下问题：

1、监理现场巡视检查发现，消防泵房未按设计要求留置外爬梯，要求施工单位接到通知立即返工整改，按设计要求留置外爬梯。

以上问题要求施工单位在 1 日返工整改，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并书面回复。

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。