

NB/T31084—2016

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-0389

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于冬期施工问题施工事宜

内容：

监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

1、根据规范和标准要求，当日平均室外气温连续 5 天低于 5 度就进入冬期施工，施工单位应采取保温防护措施，确保工程质量。如果施工单位未按冬期施工规范要求采取措施，出现的质量问题施工承担全部责任。

以上问题要求施工单位严格按照规范执行，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并书面回复。

项目监理机构（盖章）

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
监理项目部

总、专监理工程师（签字）

周飞

2019 年 11 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。