

监理工程师通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD ZL-ZHJL-040

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于冬季施工通知

内容：

根据近 10 天气温总结，日平均气温在-10 度以下，为确保本项目冬季施工工程质量通知如下：

1. 施工单位抓紧编制冬季质量安全施工措施，监理在周例会、监理工作联系单等方面已多次通知，施工单位至今迟迟没报审。

2. 正在施工的 35KV 集电线路塔基和升压站室外工程，施工时严格按照《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 和《建筑工程冬期施工规程》JGJT104-2011 中所规定的冬季施工相关条款，并结合当地冻土层厚度采取养护保温措施。

以上问题要求施工单位认真落实、严格要求、责任到人，否则因此造成一切工程质量问题及经济损失你方全部负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019 年 11 月 25 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份