

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司项目部

事由：关于吊装材料事宜

内容：我方接到编号为 ZHJL-TZ-002 的监理通知单后，已按要求完成，现报上，请予以复查。

经核实原设计图纸 20mm 中压块宽度已更改为 26mm。故此批中压块材料已符合设计要求。后竣工图亦会有相应修改。



监理项目部复查意见

经复核，上述问题已解决符合要求。



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。