

监 理 通 知 单

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目
编号: ZHJL-TZ-001

致: 苏州高创特新能源发展有限公司 施工项目部

抄送: 苏州华瑞新能源开发有限公司 项目部

事由: 关于吊装材料事宜

内容:

监理方在施工现场巡查中发现以下问题:

1、你单位进行夹具及导轨等材料吊装作业时, 未设立临时安全防护网, 未设立明显警示标志。

2、未在厂房屋顶设置材料吊装平台, 存在严重安全隐患。

针对以上问题, 现监理部要求你单位加强现场安全管理, 并在下次材料吊装前安装材料吊装平台, 并报监理部检查。

后附相关问题照片。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 11 月 10 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 袁拥生

日期: 2018 年 11 月 8 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

