

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部


抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司项目部

事由：设备基础接地环网施工事宜

内容：我方接到编号为 ZHJL-TZ-004 的监理通知单后，已按要求完成，现报上，请予以复查。

- 1、接地扁铁与扁铁之间已按照规范要求进行整改。
- 2、接地环网与接地极之间搭接已按照设计及规范要求进行整改。
- 3、桥架连接片固定螺丝末端已按照要求增加弹垫。

后附相关问题照片。



监理项目部复查意见

经复核，上述问题已整改到位。



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

