

监 理 通 知 单

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

编号: ZHJL-TZ-002

致: 中国电建集团上海能源装备有限公司 施工项目部

抄送: 太仓瑞鑫新能源有限公司 项目部

事由: 关于桥架安装事宜

内容: 你单位承建的【太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目】工程。业主方和监理方在现场巡视中发现以下问题:

- 1、模块车间屋顶 D 跨已安装的桥架有两处变形, 脱锌。
- 2、工艺车间安装的桥架有个别部位脱锌并已锈蚀。
- 3、工艺车间桥架螺丝有个别锈蚀。

现要求你方对已安装的桥架逐一进行检查, 脱锌锈蚀部位进行除锈并做防腐, 更换已锈蚀的螺丝。

后附相关问题照片。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 11 月 25 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总监理工程师: 徐耀生

日期: 2018 年 12 月 03 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份





