

监理工程师通知单

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目

编号：ZHJL- TZ-007

致：湖州吉泰电力设备有限公司 施工项目部

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司 项目部

主题：关于施工安全、质量相关事宜

内容：经监理现场巡视发现贵单位施工存在以下安全、质量问题：

- 1、02#颗粒剂车间 2 屋顶彩钢瓦生锈部位未做防锈处理铺设组件；
- 2、02#颗粒剂车间 2 个别导轨安装不牢固，不符合设计规范要求；
- 3、镀锌扁铁存在生锈现象；
- 4、03#综合车间一和 04#综合车间二爬梯需要做防锈处理；
- 5、02#颗粒剂车间 2 和 35#综合车间五爬梯存在重大安全隐患，需按照规范要求安装搭建合格爬梯；

根据上述情况监理部要求即日立即整改并对此事引起重视，现要求贵公司在后天（2019 年 02 月 25 日）前必须整改完成，若未按照规范要求整改一切后果将由贵单位一并承担。

整改完成后通知监理项目部检查验收并提交回复单。

如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请于 2019 年 02 月 25 日前填报回复单。

项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：苗宇明

日期：2019.2.23

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

