

监 理 通 知 单


工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-001

致：信邦建设集团有限公司

事由：浇筑后的支架基础拆膜验收相关事宜

内容：1. 监理现场巡视发现已浇筑的个别基础有蜂窝面、漏筋、变形等现象（附图）



以上施工问题限你方尽快整改回复，保证施工质量，按设计要求规范施工，否则由此造成的损失由你单位自行承担。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018年12月11日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。