

监 理 通 知 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-002

致：信邦建设集团有限公司

事由：电缆沟土方开挖与设计不符相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》目前正在
进行电缆沟土方开挖，但由于场区地面下埋有管道等相关设施，导致部分区域电缆沟深
度未达到图纸设计要求（附图）



现要求你方尽快进行整改或出具设计变更单，否则不准进行电缆敷设。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 12 月 5 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。