

监 理 通 知 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-007

致：信邦建设集团有限公司

事由：过路电缆穿管相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：
5#屋面与 2#箱变中间过路电缆需穿管，但目前开挖的路面深度由于场区地下埋有管道，
深度无法达到要求（附图）



现要求总包方进行设计变更申请或进行整改，如不整改或设计变更，则发生的一切质量与安全后果由你方承担。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2019 年 01 月 11 日

监理项目部

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。