

监 理 通 知 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-009

致：信邦建设集团有限公司

事由：施工安全相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：5#屋面目前正在进行除锈工作，但由于女儿墙高度不足，存在极大的安全隐患，现要求你方立即增加安全护栏；



抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年05月25日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。