

监 理 通 知 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-010

致：信邦建设集团有限公司

事由：接地扁铁焊接相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：1#屋面目前正在进行接地扁铁焊接工作



按照图纸设计要求及施工规范，焊接长度为宽度的 2 倍，但目前此焊接面远未达到要求，并且扁铁与光伏支架为间接链接，现要求你方进行整改，并通知我监理方进行复验；

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 4 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。